# ANEMOMETRO A ELICA

Modello con sonda a elica

## Informations produit

Anemometro con sonda a ventolino progettato per misurare agevolmente la temperatura, la portata e la velocità dell'aria.

## Caratteristiche del prodotto

- spegnimento automatico (può essere disattivato)
- struttura della ventola antiusura per una maggiore precisione ed affidabilità
- funzione di registrazione automatica con intervallo di 0,5~255s
- memorizzazione di 2044 set di dati
- impostazione automatica del tempo di registrazione dei dati
- modalità MIN/MAX
- 7 unità selezionabili: m/s, km /h, piedi/min, MPH, NODI, CFM, CMM
- schermo LCD retroilluminato

## Il kit è composto da

- anemometro
- batteria 6F22 9V
- cavo di interfaccia USB (UT362)
- CD software per PC (UT362)
- borsa per il trasporto



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

| *STRUTTURA ANEMOMETRO* | |
|---|---|
| *1* | ELICA |
| *2* | INDICATORE DELLA VELOCITÀ DEL VENTO |
| *3* | IMPUGNATURA SONDA |
| *4* | SEZIONE DISPLAY SECONDARIO |
| *5* | SEZIONE DISPLAY PRIMARIA |
| *6* | PULSANTE ON/OFF |
| *7* | TASTIERINO DI COMANDO<br>1. PULSANTE PER CAMBIARE L'UNITÀ DELLA PORTATA O VELOCITÀ DELL'ARIA<br>2. PULSANTE MIN/MAX<br>3. PULSANTE PER ATTIVARE LA MODALITÀ HOLD<br>4. PULSANTE PER CAMBIARE LA MODALITÀ DI MISURAZIONE DEL FLUSSO E DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA<br>5. PULSANTE PER AVVIARE IL DOWNLOAD DI DATI NEI PC<br>6. PULSANTE PER CAMBIARE L'UNITÀ DI RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA (°F/°C)<br>7. PULSANTE PER LEGGERE I DATI PRESENTI NELLA MEMORIA INTERNA DELL'ANEMOMETRO<br>8. PULSANTE PER LA CANCELLAZIONE DEI DATI PRESENTI NELLA MEMORIA INTERNA DELL'ANEMOMETRO<br>9. PULSANTE PER LA CONFIGURAZIONE<br>10. PULSANTE UTILIZZATO DURANTE LA MISURAZIONE DEL FLUSSO D'ARIA PER SPOSTARE IL PUNTO DECIMALE<br>11. PULSANTE PER CONFIGURARE E IMPOSTARE IL FLUSSO D'ARIA |
| *8* | CORPO ANEMOMETRO |

| *STRUTTURA DEL DISPLAY* | |
|---|---|
| *1* | VALORE MASSIMO |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

| *STRUTTURA DEL DISPLAY* | |
|---|---|
| *2* | VALORE MINIMO |
| *3* | ICONA "DATA HOLD" ATTIVO |
| *4* | LETTURA VALORE MEDIO |
| *5* | ICONA "LETTURA DATI IN CORSO" |
| *6* | NUMERO DI DATI REGISTRATI |
| *7* | CAVO USB INSERITO |
| *8* | MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA |
| *9* | ICONA BATTERIA SCARICA |
| *10* | DISPLAY SECONDARIO |
| *11* | DISPLAY PRIMARIO |
| *12* | VELOCITÀ DELL'ARIA IN FT/MIN |
| *13* | VELOCITÀ DELL'ARIA IN M/S |
| *14* | UNITÀ DI TEMPERATURA (°C/°F) |
| *15* | UNITÀ $FT^3$/MIN |
| *16* | UNITÀ $M^3$/MIN |
| *17* | UNITÀ KNOTS/H |
| *18* | UNITÀ KM/H |

## Caractéristiques techniques



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

| FUNZIONE | | RANGE | PRECISIONE |
|---|---|---|---|
| VELOCITÀ DELL'ARIA | | 2-10 M/S | ±(3%+0.5) |
| | | 10-30 M/S | ±(3%+0.8) |
| FLUSSO DELL'ARIA | $M^3$/MIN | 0.001~9999X100 | |
| | $FT^3$/MIN | 0.001~9999X100 | |
| TEMPERATURA | TEMPERATURA DI LAVORO DELL'ANEMOMETRO | 0°C ~ 40°C | ± 3°C |
| | | 32°F ~ 104°F | ± 4°F |
| | TEMPERATURA DI LAVORO DEL SENSORE | 0°C ~ 40°C | ± 3°C |
| | | 32°F ~ 104°F | ± 4°F |

| | |
|---|---|
| SPEGNIMENTO AUTOMATICO | DOPO CIRCA 10 MINUTI DI INATTIVITÀ |
| ALIMENTAZIONE | BATTERIA 6F22 9V |
| RANGE PRESSIONE DELL'ARIA | 500 MB ~ 2 BAR |
| TEMPERATURA DI LAVORO | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| RANGE UMIDITÀ RELATIVA | 0 ~ 75% (IN SITUAZIONI DI NON CONDENSAZIONE) |
| ARCHIVIO DATI | 2044 |
| DIMENSIONI DELLO SCHERMO | 57X37 MM (LXH) |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

# Anemometro a Elica

| | |
|---|---|
| *DIMENSIONI DELL'ANEMOMETRO* | 162X78X30 MM (HXLXP) |
| *PESO* | 375 G |

| SKU | MODÈLE | PRIX |
|---|---|---|
| 00000011582 | THERMO-ANÉMOMÈTRE À HÉLICE | €85.05 VAT EXCLUDED |












